

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

पूआईडी संख्या: **UPFS/2023/76339/VRN/VARANASI/2381/CFO**

दिनांक: **17-03-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **LITTLE FLOWER SCHOOL SANDAHA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **583, MAUZA-SANDAHA, PARGANA-SHIVPUR, SANDAHA, VARANASI** तहसील - **SADAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
1	2	0	7.40 mt.
2	1	0	3.65 mt.

तथा प्लॉट एरिया **3987.54 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **LITTLE FLOWER SCHOOL SANDAHA** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-03-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **V.P. SINGH MO- 7355098193** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-03-2023** से **23-03-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा।

2. निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है।

3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।

4. शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2022 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANAND SINGH RAJPUT)

[F024379BDF3A4419EE009CAB75774F750A1405B]

24-03-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **24-03-2023**
स्थान : **VARANASI**

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।
पत्र संख्या: UPFS/2023/76339/VRN/VARANASI/2381/CFO दिनांक: अगस्त २१, 2025

शुद्धि पत्र

कृपया अवगत कराना है कि इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 24.03.2023 के द्वारा **LITTLE FLOWER SCHOOL SANDAHA** पता-583, MAUZA-SANDAHA, PARGANA-SHIVPUR, SANDAHA, VARANASI का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक: 21.08.2025 द्वारा स्कूल का नाम- **LITTLE FLOWER SCHOOL SANDAHA** के स्थान पर स्कूल का नाम- **LITTLE FLOWER HOUSE SANDAHA** किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके सम्बन्ध में आवेदक के ऑनलाईन आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया तो आवेदन-**LITTLE FLOWER HOUSE SANDAHA** के नाम से किया गया है जबकि मानचित्र पर- **LITTLE FLOWER SCHOOL SANDAHA** अंकित है।

अतः आवेदक के अनुरोध पत्र के अनुसार उपरोक्त अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र में अंकित मेसर्स- **LITTLE FLOWER SCHOOL SANDAHA** के स्थान पर मेसर्स- **LITTLE FLOWER HOUSE SANDAHA** माना जायेगा। उक्त भवन के संरचनात्मक ढाँचा में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा तथा उपरोक्त अग्निशमनरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता ही मान्य होगी।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

प्रतिलिपि:-

1. अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. स्वामी/प्रबन्धक **LITTLE FLOWER HOUSE SANDAHA** पता 583, MAUZA-SANDAHA, PARGANA-SHIVPUR, SANDAHA, VARANASI को सूचनार्थ प्रेषित।